



IMIM/DOP/1418 /18

Kraków, dnia 05.07.2018 r.

znak sprawy: ZO-14-2018

WYKONAWCY,  
którzy pobrali ZO

### ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 04.07.2018 wpłynęła pismo dotyczące zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie.

#### Treść zapytania brzmi następująco:

w nawiązaniu do wystosowanego zapytania ofertowego, w celu złożenia oferty, proszę o udzielenie dodatkowych informacji:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną (e-faktura)?
2. Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik) w taryfie Bxx są dostosowane do zasady TPA (zmiany sprzedawcy)?
3. Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów sprzedaży? Oraz czy umowa została już wypowiedziana?
4. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii ?
5. Czy dla obiektu objętego postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?
6. W załączniku- wzorze umowy w § 8 ust. 2 rekomendujemy aby dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy o dopisanie "Ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej."

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

Ad. 2 Instytut jest w taryfie C21.

Ad. 3 umowa dostawy energii elektrycznej została wypowiedziana z dniem 30.06.2018 i w chwili obecnej jest dostawca rezerwowy.

Ad. 4 dostawcą energii jest firma Tauron.

Ad. 5 jest to już kolejna zmiana dostawcy energii.

Ad. 6 akceptujemy proponowany zapis.

*E-ca Dyrektora ds. Naukowych*

*Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior*