

znak sprawy: PN-02-2017
IMIM/DOP/ 1384 /17

Kraków, dnia 21.06.2017 r.

WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na przebudowę instalacji elektrycznej i uzupełnienie instalacji ppoż., działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający **wprowadził** następującą **zmianę** w **SIWZ**:

1. Zmiana w zakresie punktu 3.3.1 SIWZ:

Jest:

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej sieci elektroenergetycznej, zastosowany będzie agregat prądowórczy przystosowany do pracy ciągłej ze o mocy znamionowej 137 kVA. Zaprojektowano agregat prądowórczy w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne.

Powinno być:

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej sieci elektroenergetycznej, zastosowany będzie agregat prądowórczy przystosowany do pracy ciągłej ze o mocy znamionowej 135 kVA. Zaprojektowano agregat prądowórczy w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne.