

**znak sprawy: ZO/05/2014**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA**

Dotyczy: **wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach,**

Pytania:

- 1) W związku że Teren opracowania jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Budynek nr 22 wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod symbolem D. willa tzw. Dwór Grabowskich jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-451/86) Czy zamawiający zapewni ze swojej strony odpowiedni nadzór konserwatora zabytków nad prowadzonymi pracami czy też będzie to obowiązek przyszłego wykonawcy aby tego dopilnować.
2. Czy zlikwidowanie starej kanalizacji będzie obowiązkiem przyszłego wykonawcy.
3. W przedmiarze nie ujęto utworzenia nawierzchni asfaltowej w ul. Stokrotek oraz odtworzenia płyt chodnikowych na placu koło budynku nr 22 proszę o wyjaśnienie tej kwestii
4. W przedmiarze nie ujęto zabezpieczenia rurą osłonową ze skrzyżowaniem z gazociągiem oraz siecią elektryczną proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
5. Prosiłbym o informacje na temat ewentualnych kosztów zajęcia pasa drogowego w ul. Stokrotek .Czy gmina pobiera opłaty z tego tytułu

Odpowiedzi:

1. Zamawiający zapewni nadzór konserwatorski nad pracami.
2. Zlikwidowanie starej kanalizacji po stronie Wykonawcy.
3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po przekopie pasem szerokości 2 m, zgodnie z Decyzją nr BRG.6742..83.2013.MP z dnia 29.07.2013 r., ewentualnie uszkodzone płytki chodnikowe wymienić na nowe po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca winien ująć w ofercie konieczność zabudowy rur osłonowych w obu miejscach kolizji.
5. Na temat kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego udziela informacji Urząd Gminy w Kozach.